



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
BORDI

VENDIM

Nr. 255, Datë 21.12.2020

MBI

**PROPOZIMIN E OST SH.A., PËR TREGUESIT E KRITEREVE STANDARDE TË
CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR,
VITIN 2021**

Në mbështetje të nenit 7, pika 1, 16 dhe 20 pika 1, gërma “a”, të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 15, të “Rregullores së organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin Nr. 96, datë 17.06.2016; “Rregulloren për cilësinë e furnizimit dhe performancën e sigurisë së rrjetit në sistemin e transmetimit të energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s Nr. 207, datë 18.12.2017; nenit 104, pika 4, germa “a”; nenit 113, pika 1 dhe 3 të Ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Procedures Administrative”, bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), pasi shqyrtoi relacionin nr. 135/9 Prot, datë 15.12.2020 të Drejtorisë së Monitorimit të Tregut dhe Inspektimeve, lidhur me “Shqyrtimin e propozimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST sha) për treguesit e kritereve standarde të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike për, vitin 2021”,

Konstatoi se:

- Me vendimin nr. 207, datë 18.12.2017, bordi i ERE miratoi “Rregulloren për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të furnizimit dhe performancës së sigurisë së rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike”.
- Në vijim të kësaj vendimmarrjeje, me kërkesë të shoqërisë OST sh.a., si rezultat i pamundësisë për të përmbushur kërkesat e kësaj Rregulloreje brenda afateve që ajo përcakton, për shkak të nevojës së kryerjes së investimeve të domosdoshme, bordi i ERE me vendime te herëpashershme ka vendosur shtyrjen e hyrjes në fuqi të saj.
- Vendimi më i fundit i bordit të ERE, nr. 124, datë 30.07.2020 “Mbi kërkesën e shoqërisë OST sh.a. për disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE nr. 207, datë 18.12.2017 “Për miratimin e rregullores për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike” vendosi: 1. Të pranojë pjesërisht kërkesën e OST sh.a. për shtyrjen deri në datën 31.12.2021, të afatit të parashikuar në pikën 2 të vendimit të bordit të ERE nr. 209, datë 16.12.2019 «Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 207, datë 18.12.2019 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret Standarde të Cilësisë së Shërbimit të

Transmetimit të Energjisë Elektrike»», si të paargumentuar e të pambështetur plotësisht në prova.

- Të ndryshojë pikën 2, gërma a) të vendimit të bordit të ERE nr. 209, datë 16.12.2019 “Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 207, datë 18.12.2019 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret Standarde të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike”, si më poshtë:
 - Pika 7.3 e “Rregullores për Kriteret Standarde të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike”, ndryshon dhe bëhet: “OST sha, do të propozojë në ERE për miratim nivelin e lejuar të kriterëve standarde të cilësisë së shërbimit, brenda datës 30.11.2020”.
- Në zbatim të Vendimit të ERE të sipërcituar, OST sh.a. me shkresën nr. 7200 prot., datë 01.12.2020 ka parashtruar propozimin e tij sa i përket Treguesit të Kriterëve Standarde të Performancës për Operatorin e Sistemit të Transmetimit, për vitin 2021 si dhe ka parashtruar një sërë argumentesh me qëllim shtyrjen e afatit të parashikuar në pikën 2 të Vendimit nr. 124, datë 30.07.2020, «Mbi kërkesën e shoqërisë OST sha, për disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE nr. 207, datë 18.12.2017 “Për miratimin e rregullores për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike”», në bazë të nenit 10 të Rregullores për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në Sistemin e Transmetimit të Energjisë Elektrike, deri më 31 Dhjetor 2021.
- Në të njëjtën kohë OST sh.a., me shkresën nr. 3577 prot., datë 16.06.2020, nëpërmjet të cilës parashtron një sërë argumentesh, ka kërkuar gjithashtu që afati i parashikuar në pikën 2 të Vendimit nr. 209, datë 16.12.2019, «Mbi kërkesën e shoqërisë OST sh.a. për disa ndryshime në Vendimin e bordit të ERE nr. 207, datë 18.12.2017 “Për miratimin e Rregullores për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike”», të shtyhet.
- Nga analizimi i dokumentacioneve të përcjella nga OST sh.a. në ERE, u evidentua se argumentet e përcjellë përmes shkresës nr. 7200 prot., datë 01.12.2020 janë po ato të përcjella me shkresën nr. 3577 prot., datë 16.06.2020, në të cilën është kërkuar ndryshimi i Vendimit të bordit të ERE nr. 209, datë 16.12.2019, «Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 207, datë 18.12.2019 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret Standarde të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike”». Për sa parashtruar, bordi i ERE është shprehur me vendimin nr. 124, datë 30.07.2020.
- OST sh.a. me shkresën nr. 893/2 prot., datë 27.10.2020, përcjell në ERE ndër të tjera parashtron: “Mbi përmbushjen e detyrimeve të nenit 73, pika 2 të Kodit të Transmetimit. Informacioni i përcjell ofron një pasqyrë të cilësisë së punës së Sistemit të Transmetimit të ilustruar nga Treguesit e Kriterëve Standarde të Performancës për Operatorin e Sistemit të Transmetimit për vitin 2019”.
- Nga analizimi i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga OST sh.a., parashtrojmë si më poshtë vijon:

Koha Mesatare e Ndërprerjes së Furnizimit me Energji Elektrike (AIT), nënkupton matjen e kohës së ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike në sistem (orë në vit). Ky tregues per vitin 2021, të jetë 35 minuta.

Energjia e pa Furnizuar (ENS), nënkupton sasinë totale të energjisë (në MWh) që duhet t'i ishte furnizuar konsumatorëve, të cilëve iu është ndërprerë energjia elektrike, nëse nuk do të kishte patur ndërprerje. Ajo llogaritet si shumë e energjisë së pa furnizuar për çdo rast ndërprerjeje. Ky tregues për vitin 2021, të jetë në vlerën 467.8 MWh.

Cilësia e Frekuencës (FQ), nënkupton matjen e devijimit të frekuencës së sistemit mbi ose nën vlerën nominale prej 50 Hz, duke patur në konsideratë se Frekuenca nominale në sistemin elektroenergjetik të vendit i cili operon në mënyrë sinkrone me rrjetin europian të transmetimit ENTSO-E është 50 Hz. Ky tregues për vitin 2021, të jetë brenda diapazonit ± 200 mHz.

Periudha e Njoftimit të Ndërprerjeve të Planifikuara në Sistemin e Transmetimit, nënkupton numrin e orëve dhe ditëve në avancë të dhënies së njoftimit për konsumatorët e lidhur direkt në sistemin e transmetimit dhe Operatorët e Sistemit të Shpërndarjes (OSHEE), lidhur me ndërprejet e planifikuara. Ky tregues per vitin 2021, të jetë 72 orë.

Koha e Nevojshme për t'ju Përgjigjur Kërkesave për Lidhje të Reja, nënkupton kohën që i nevojitet OST sh.a për të dhënë një përgjigje me shkrim për kërkesën për lidhje të re. Kjo kohë mund të llogaritet në mënyrë të veçantë sipas niveleve të ndryshme të tensionit të pikës së lidhjes. Llogaritja e kohës do të marrë në konsideratë afatet përkatëse për trajtimin e kërkesave për lidhje bazuar në "Rregulloren e procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit". Ky tregues për vitin 2021, do të jetë sipas përcaktimeve në piken 2.2.3, të Rregullores së miratuar me vendimin 87/2018, brenda 60 ditëve.

Indeksi i Kohëzgjatjes Mesatare të Ndërprerjeve (SAIDI), i referohet kohëzgjatjes mesatare të ndërprerjeve për klientët, të cilët kanë ndërprerje gjatë një periudhe kohore (tremujor, gjashtemujor, vjetor). Ky tregues për vitin 2021, të jetë 104 minuta.

Cilësia e Tensionit (VQ), nënkupton vlerësimin e devijimit të tensionit mbi ose nën vlerën nominale të pritshme për tensionin e rrjetit, sipas përcaktimeve të Kodit të Rrjetit të Transmetimit. Ky tregues per vitin 2021, të jetë brenda diapazonit të përcaktuar në nenin 38 të Kodit të Transmetimit.

Përqindja e Ankesave për Cilësinë e Tensionit, nënkupton përqindjen e ankesave për devijimet e tensionit jashtë kufijve të specifikuar në Kodin e Rrjetit të transmetimit që janë zgjidhur brenda afatit kohor të përcaktuar në "Rregulloren për Trajtimin e Ankesave të Paraqitura nga Klientët dhe për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve midis të Licencuarve, në Sektorin e Energjisë Elektrike dhe të Gazit Natyror". Ky tregues për vitin 2021, të jetë 0%.

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE,

Vendosi:

1. Të miratoj Treguesit e Matjes për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancës së Sigurisë së Rrjetit të Transmetimit për vitin 2021.

- a. Koha Mesatare e Ndërprerjes së Furnizimit me Energji Elektrike (AIT), 35 minuta.
 - b. Energjia e pa Furnizuar (ENS), 467 MWh.
 - c. Periudha e Njoftimit të Ndërprerjeve të Planifikuara në Sistemin e Transmetimit, 72 orë.
 - d. Koha e Nevojshme për t'ju Përgjigjur Kërkesave për Lidhje të Reja, brenda 60 ditëve.
 - e. Indeksi i Kohëzgjatjes Mesatare të Ndërprerjeve (SAIDI), 104 minuta.
 - f. Cilësia e Tensionit (VQ), sipas përcaktimeve të nenit 38 të Kodit të Transmetimit.
 - g. Përqindja e Ankesave për Cilësinë e Tensionit, 0%.
2. OST sh.a. të raportojë në ERE çdo 3 (tre) muaj mbi ecurinë e zbatimit të Treguesve të Matjes së Cilësisë së Furnizimit dhe Performancës së Sigurisë së Rrjetit të Transmetimit për vitin 2021.
 3. Drejtoria e Monitorimit të Tregut dhe Inspektimeve të njoftojë palët e interesit për vendimin e bordit të ERE.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI I ERE

Petrit AHMETI