



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

BORDI

VENDIM

Nr.12, Datë 27.01.2023

MBI

**HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE, NR. 134, SERIA PV11K, TË SHOQËRISË “DOSKU-ENERGY”
SH.P.K.**

Në mbështetje të neneve 16 dhe 42 të ligjit nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike", i ndryshuar; neneve 5, 8, gërma "c", dhe nenit 9, gërma "c" të Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror, miratuar me vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 58, datë 18.04.2017; si dhe nenit 15 të Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016; Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 27.01.2023, pasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga drejtoritë teknike, Sekretari i Përgjithshëm dhe Këshilltari i Bordit, me nr. 447 prot., datë 24.01.2023, "Mbi procedurën e nisur me vendimin nr. 188, datë 21.07.2022, në lidhje me fillimin e procedurës për heqjen e licencës së shoqërisë "Dosku-Energy" sh.p.k.;

Konstatohet se :

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 188, datë 21.07.2022, ka vendosur, ndër të tjera, fillimin e procedurës për heqjen e licencës së shoqërisë "DOSKU-ENERGY" sh.p.k. për shkelje të kushtit të vendosur në pikën 2.2 të kushteve të licencës për prodhimin e energjisë elektrike.
- Në përputhje me ligjin nr.43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike" dhe sa përcaktuar në vendimin e sipërcituar me shkresën nr. 207/20 prot., datë 01.08.2022, ERE ka njoftuar për këtë vendim shoqërinë "DOSKU-ENERGY" sh.p.k., duke i bërë me dije se ka të drejtën për tu përgjigjur me shkrim brenda 30 ditëve nga data e marrjes së këtij njoftimi. Shoqëria "DOSKU-ENERGY" sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1507/2 prot., datë 06.09.2022, ka depozituar parashtrimet e saj.
- ERE iu drejtua Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN), me shkresën nr. 1495 prot., datë 24.08.2022, me kërkesën për informacion mbi gjetjet në lidhje me kapacitetin e instaluar me të cilin operon shoqëria "DOSKU-ENERGY" sh.p.k. për HEC Gizavesh

- Në kushtet që nuk u disponua informacion nga AKBN për sa nga ERE kërkuar, me Urdhrin e Kryetarit të EREs nr. 110, datë 08.09.2022, u urdhërua monitorimi i shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., me objekt verifikimin e kapacitetit të instaluar faktik krahasuar me kapacitetin e instaluar dhënë në licencën përkatëse.
- Në vijim të monitorimit të realizuar në datat 13-15.09.2022, grupi i monitorimit përgatiti informacionin përkatës nr. 454/5 prot., datë 27.09.2022 i cili, në zbatim të nenit 13, pika 4, të “Rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Entit Rregullator të Energjisë”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 199, datë 27.11.2020, ka përgatitur informacionin përkatës, i cili i është nisur shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sh.a. me shkresën nr. 454/6 prot., në datën 27.09.2022. Në shkresë referohet se brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e saj duhet të bëhet me dije në ERE qëndrimi apo kundërshtimi mbi sa konstatuar në informacionin përkatës.
- Shoqëria “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 454/7, datë 05.10.2022 shoqëria “Dosku Energji” sh.p.k., ka kthyer përgjigje lidhur me informacionin e përgatitur nga grupi i monitorimit i ERE-s, dërguar me shkresën nr. 454/6 prot., në datën 27.09.2022.
- Në vijim, bordi i ERE-s me vendimin nr. 253, datë 06.10.2022, vendosi, ndër të tjera, që shoqëria, *brenda 5 ditëve pune nga njoftimi i vendimit të bordit të ERE-s, të depozitojë në ERE të gjithë dokumentacionin tekniko-financiar në përputhje me rregullat dhe ligjet në fuqi për të gjitha asetet që shoqëria ka shtuar mbi listën e pajisjeve të impiantit për të cilën ajo është licencuar.*
- Në vijim dhe bazuar në kërkesën e shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., protokolluar në ERE me nr. 207/36 prot., datë 07.11.2022, për vënie dokumentacioni në dispozicion, me vendimin nr. 282, datë 07.11.2022, bordi vendosi të zgjasë me 30 (tridhjetë) ditë vendimmarrjen e tij lidhur me fillimin e procedurës për heqjen e licencës së shoqërisë “DOSKU ENERGY” sh.p.k.
- Pas depozitimit në ERE të shkresës së AKBN-së nr. 1495/6 prot., datë 30.11.2022, në lidhje me verifikimin nga AKBN të parametrave teknikë të HEC-it Gizavesh, me vendimin nr. 313, datë 06.12.2022, bordi i ERE-s vendosi të pezullojë vendimmarrjen në lidhje me procedurën e heqjes së licencës së shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., deri në marrjen e një informacioni mbi këtë verifikim të njoftuar nga AKBN.
- Në datën 29.12.2022, nga shoqëria “C&S CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k. është depozituar në ERE shkresa e AKBN-së nr. 520/20 prot., datë 27.12.2022, drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), me anë të së cilës AKBN-ja bën me dije konstatimet e verifikimit në terren duke evidentuar kryesisht gjetjet si më poshtë vijon; (i)

skema e shfrytëzimit për HEC Gizavesh përbëhet nga dy vepra marrjeje (ii) daljen e dy tubacioneve në formë T, të cilat furnizojnë Godinën e Hec-it Gizavesh,;(iii) ujrat e këtyre burimeve orientoheshin drejt veprës së Gizaveshit, por pjesa ku derivimi interseктоhej me Lumin, nuk u arrit të konstatohej pasi Lumi kishte prurje të mëdha, (iv) sipas skemës faktike dhe kuotave të matura, HEC-i Gizavesh Shfrytëzon ujrat e zallit të Qarrishtës, pjesë e lumit Rapun dhe pellgut ujëmbledhës të lumit Rapun, nga kuota Z = 632 m.n.d (marrja e ujit), deri në kuotën Z = 439 m.n.d (shkarkimi i ujit nga godina e HEC-it), (v) kuota e veprës së marrjes së HEC Rapun 1 është Z = 446.1 m.n.d. HEC Gizavesh nuk mund të shfrytëzohen nga HEC Gizavesh nuk mund të shfrytëzohen më nga HEC Rapun 1, (vi) mbikëqyrja e kontratës së koncesionit apo e respektimit të kuotave sipas përcaktimeve në këtë kontratë nuk është kompetencë e ERE-s, ndaj dhe vetë AKBN e ka orientuar dhe më herët këtë çështje për ndjekje në MIE.

- Në lidhje me verifikimin e planifikuar nga AKBN, rezulton se nuk ka të dhëna të reja apo përfundime në lidhje me kapacitetin e instaluar të HEC Gizavesh. Në këto rrethana vlerësohet se ka rënë shkaku i pezullimit të vendimit të bordit të ERE nr. 313/2022.
- Në lidhje me të gjithë procedurën administrative të ndjekur, rezulton se grupi i monitorimit, pas realizimit të monitorimit në terren, dërgimit për objeksione të informacionit përkatës dhe marrjes së përgjigjes, nga shoqëria “Dosku Energy”sh.p.k. me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 454/7 prot., datë 05.10.2022, si dhe shkresën nr. 207/31 prot., datë 21.10.2022, grupi i monitorimit në informacionin e tij përfundimtar me shkresë nr. 454/9, datë 02.11.2022, ka përfshirë në analizë edhe tabelat e nga raportimet periodike të prodhimit të prodhimit të HEC Gizavesh, të disponuara zyrtarisht nga raportimet periodike të Furnizuesit të Tregut të Lirë (FTL) sh.a.
- Sipas përlllogaritjeve më të thelluara dhe referuar prodhimit mujor të raportuar nga FTL sh.a./OSHEE Group sh.a. për HEC Gizavesh për muajin prill 2021 = 379 MWh, edhe sikur të prodhonte me kapacitet të plotë dhe me prurje maksimale gjatë 24 orëve të ditës për 30 ditë, që praktikisht nuk është e mundur, i takon energjia orare e prodhuar të jetë 0.526 MW. Duke marrë në konsideratë dhe rendimentin e kësaj turbine, ku sipas targetimit të saj është 0.8, do i takonte që kapaciteti i instaluar, edhe pse në kushte jo të mundura, të ishte minimumi $0.526 \text{ MW} / 0.8 = 0.6575 \text{ MW}$. Në këto rrethana, HEC Gizavesh ka tejkalluar vlerën e lejuar në kushtet e licencës sa i takon kapacitetit të instaluar $\pm 10\%$, duke shkeluar kushtin e vendosur në pikën 2.2 të licencës së prodhimit të energjisë elektrike, fakt për të cilin nisi dhe procedura për heqjen e licencës së shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k.
- Po ashtu, gjatë monitorimit, grupi i punës ka konstatuar se “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. në centralin HEC Gizavesh ka një aset/turbinë të shtuar në objekt, ndryshe nga numri i njëjësive gjeneruese të përcaktuara në licencën përkatëse, dhe në kundërshtim me pikën 2.2 të kushteve të licencës ku parashikohet se: *I Liçensuari do të njoftojë menjëherë*

ERE-n për çdo ndryshim në fuqinë e instaluar të secilit prej Njësiave Prodhuese ose centraleve elektrike të identifikuara në Aneksin A që rrisin ose ulin kapacitetin prodhues të disponueshem nga i Liçensuari.

- Bazuar në raportimet vjetore e periodike të vetë shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., të administruara në ERE, në kuadër të përmbushjes së detyrimit të saj për sa përcaktuar në pikën 2.2 të kushteve të licencës, nuk rezultoi që shoqëria të ketë njoftuar se ka shtuar këtë aset (turbinë), për të cilën në çdo rast duhet të ndiqej procedura e dhënies së autorizimit/miratimit nga ERE.
- Nga të dhënat që ERE kërkoi në lidhje me dokumentacionin përkatës tekniko-financiar të shoqërisë “Dosku Energy” sh.p.k., konstatohet se subjekti nuk ka përcjellë në ERE asnjë dokument justifikues me anë të të cilit të vertetonte vlerën e blerjes apo montimit të asetit të pretenduar, si dhe kohën kur ky i fundit është blerë. Po ashtu nuk dokumenton miratimin nga ERE
- Përveç kërkesës së bërë në vitin 2013 për rritje të kapacitetit të instaluar, për të cilën i është kthyer përgjigje mbi dokumentacionin që duhet depozituar për të marrë miratimin në ERE për një kërkesë të tillë, në raportimin vjetor mbi vëprimtarinë e licencuar për vitin 2016, shoqëria ka bërë me dije se: *është në fazën e oponencës dhe të miratimit të shtesës së fuqisë së instaluar në HEC në AKBN dhe miratimit të procedurave normale burokratike në instancat përkatëse.* Në këto rrethana, rezultoi se shoqëria ka qenë në dijeni të detyrimit për të marrë miratimet përkatëse përpara rritjes së kapacitetit.
- Në nenin 42, pika 1, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, nenin 5, të “Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror” miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 58, datë 18.04.2017, si dhe në pikën 6.1, të Kushteve të licencës për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, parashikohet ndër të tjera, se: *ERE heq një licencë, kur i licencuari nuk përmbush më kushtet thelbësore të licencës së dhënë sipas këtij ligji.*
- Në nenin 9, gërma “c” të “Rregullores për procedurat e heqjes së licensave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 58, datë 18.04.2017, parashikohet se, *me marrjen e informacionit të detajuar me të dhënat sipas nenit 7 dhe 8 të kësaj rregulloreje, bordi i ERE-s ndër të tjera vendos për: c) të hequr licencën subjekt i kushteve të përcaktuara në pikat "a", "b", "c", "ç" dhe / ose "d" të nenit 5 të kësaj rregulloreje në bazë të propozimit të paraqitur në raport, në përputhje me nenin 8 të kësaj rregulloreje.*
- Rezultoi se shoqëria ka shkelur kushtin e vendosur në pikën 2.2 të licencës së prodhimit të energjisë elektrike, duke mos njoftuar ERE-n si dhe duke tejkalluar vlerën e lejuar të kapacitetit të instaluar që kalon 10% të kapacitetit të identifikuar në Aneksin A,

parashikuar në pikën 2.3. të Kushteve të licencës për prodhimin e energjisë elektrike, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 99, datë 17.06.2016 ku është përcaktuar si vijon:

- *2.2 I Liçensuari do të njoftojë menjëherë ERE-n për çdo ndryshim në fuqinë e instaluar të secilës prej Njësave Prodhuese ose centraleve elektrike të identifikuar në Aneksin A që rrisin ose ulin kapacitetin prodhues të disponueshëm nga i Liçensuari.*
- Gjithashtu, në pikën 2.3 është parashikuar si vijon:
2.3 Çdo rritje e kapacitetit të instaluar, që kalon 10% të sasisë të kapacitetit të Aneksit A, do të kërkojë një amendim të kësaj Liçence.
- Po ashtu subjekti ka shkëlur kushtin e vendosur në pikën 3.2.2.5 të licencës, pasi nuk ka njoftuar ERE-n mbi asetin (turbinën) shtesë që është identifikuar në objekt nga grupi i monitorimit.
- Në pikën 3 të nenit 42 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, është parashikuar se në rastet kur ERE merr vendim për heqjen e një licence të licencuarit që ushtron veprimtarinë e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes apo furnizimit, ndaj të cilit është vendosur detyrimi i shërbimit publik, në mënyrë që asetet, pronë e të licencuarit, të vazhdojnë të shfrytëzohen për sigurinë e furnizimit të energjisë elektrike ndaj konsumatorëve, ERE, bazuar në rregulloren përkatëse të procedurave të heqjes së licencës, vendos një nga masat e përkohshme, të përcaktuara në germat “a”- “c” të këtij neni. Po ashtu, në pikën 5 të këtij neni është parashikuar se Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për energjinë, miraton procedurën dhe kriteret për emërimin e administratorit, i cili do të jetë përgjegjës për administrimin e përkohshëm të shoqërisë, sipas shkronjës “c”, të pikës 3, të këtij neni.
- ERE i është drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me shkresën nr. 1864 prot., datë 26.10.2022, ku ka kërkuar qëndrimin e MIE-s në lidhje me zbatimin e masës së përkohshme më të përshatshme dhe më të efektshme për të siguruar furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve, si dhe kriteret dhe procedurën që do të ndiqet.
- MIE, me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1864/1 prot., datë 24.11.2022, nuk ka propozuar një masë konkrete, por ka referuar zbatimin e përcaktimeve të nenit 42 të ligjit nr. 43/2015.

Lidhur me sa më sipër vërehet se në pikën 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 650, datë 10.10.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584, datë 8.10.2021, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike”, është përcaktuar vendosja e detyrimit të shërbimit publik ndaj prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike, që kanë kontratë me shoqërinë “Furnizuesi i tregut të lirë” gjatë periudhës së gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike. Në cdo rast vlen

të sqarohet se VKM nr. 584, datë 8.10.2021, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike”, e ndryshuar, me anë të së cilës është vendosur detyrimi i shërbimit publik të prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike ka karakter të përkohshëm.

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Të heqë licencën nr. 134, seria PV11P, për ushtrimin e aktivitetit të prodhimit të energjisë elektrike, shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., dhënë me vendimin e bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 67, datë 27.07.2011, i ndryshuar.
2. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, licenca dhe vendimi i sipërcituar humbet fuqinë juridike.
3. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes, të njoftojë shoqërinë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sh.a., Furnizuesin e Tregtu të Lirë (FTL) sh.a. dhe shoqërinë “C&S CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k. për vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund ti kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.